


Elettrosonda DB



Manuale d'uso
Betriebs und Wartungsanleitung
Manual de uso

User Manual
Notice d'utilisation



Cod. /620010500 Dis. 7136 Rev 00 01-2014

Made in Italy

EN The DB Electroprobe is intended for use in the sector of level control instruments, opens up a whole new field of **multifunctional** equipment.

Mac3 once again offers an extremely innovative product which unites a series of functions in a very small space (4 DIN modules).

List of functions:

- On-Off electroprobe (operating in one single point). **Acts on relay 2.** Uses probes 6 and 12.

- Differential electroprobe (operates between two probes positioned by installer). **Acts on relay 1.** Use probes 10 and 11, always together with 6 and/or 7.

- High alarm - **Alarm relay** - Use probes 9 and 6.

- Low alarm - **Alarm relay** - Use probes 8 and 7.

- Internal Buzzer - For high and low alarms.

- Control for external alarm (buzzer or light).

Possibility of activating or deactivating controls by means of a dip switch. The installation of 4 electroprobes would be necessary to obtain the same functions.

When making the installation, as per examples given in overleaf, particular attention should be paid to certain details:

- Together with the probes that are used both for level control as well as activating the alarms, it is essential to **always** have a "common" probe, connected to terminals 6 or 7 (terminals 6 and 7 are joined to each other internally).

This "common" probe must **always** be lower than the otherprobe.

- The **low and high alarm** are not interchangeable, that is: **the low alarm** activates the relay when the probe, situated at the bottom, is no longer wet by the liquid. **The high alarm** activates the relay as soon as the liquid touches the probe.

Specifications:

Power supply.....	50-60 Hz
Working temperature.....	- 10 +55°C
Probe voltage.....	24 V~
Max probe current.....	1 mA
Load on contacts of relays 1 and 2.....	5 A at 240V~
Alarm relay.....	240 V~ 0,5 A

I L'Elettrosonda DB si inserisce nel campo degli strumenti di regolazione di livello, aprendo il campo completamente nuovo delle apparecchiature **polifunzionali**.

Ancora una volta, la MAC3 propone un prodotto fortemente innovativo che riunisce in un piccolo spazio (4 moduli DIN) una serie di funzioni.

Elenco delle funzioni:

- Elettrosonda on-off (intervento in un unico punto). **Agisce sul relay 2.** Usare sonde 6 e 12.

- Elettrosonda differenziale (intervento fra due sonde posizionate dall'installatore). **Agiscono su relay 1** usare sonde 10 e 11 sempre insieme alla 6 e/o 7.

- Allarme alto - **Alarm relay** - usare sonde 9 e 6.

- Allarme basso - **Alarm relay** - usare sonde 8 e 7.

- Suoneria interna (Buzzer) - per allarme alto e basso

- Comando per allarme esterno (suoneria o luce).

Possibilità di attivare o disattivare tali comandi a mezzo di dip-switch. Per ottenere le medesime funzioni sarebbe necessario installare 4 elettrosonde.

Nell'installazione di cui sul retro diamo alcuni esempi, è necessario fare attenzione ad alcuni particolari:

- **Sempre**, insieme ai sondini che servono sia per il controllo dei livelli sia per l'attivazione degli allarmi, deve essere presente un sondino " comune" collegato, cioè ai morsetti 6 o 7 (internamente i morsetti 6 e 7 sono collegati fra loro).

Tale sondino "comune" deve essere **sempre** più basso di qualsiasi altro sondino.

- Gli allarmi **basso e alto** non sono intercambiabili e cioè: **l'allarme basso** attiva il relè quando il sondino posto in basso non è più bagnato dal liquido.

L'allarme alto attiva il relè appena il liquido tocca il sondino.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione.....	50-60 Hz
Temperatura utilizzo.....	- 10 +55°C
Tensione alle sonde.....	24 V~
Corrente alle sonde max.....	1 mA
Carico sui contatti dei relè 1 e 5.....	5 A at 240V~
Relè di allarme.....	240 V~ 0,5 A

F L'Electrosonde DB s'insère dans le domaine des instruments de réglage du niveau, en ouvrant le secteur totalement nouveau des appareillages **polyfonctionnels**.

Encore une fois MAC3 propose un produit largement innovateur qui réunit dans un petit espace (4modules din) une série de fonction.

Liste de fonctions:

- Electrosonde on-off (intervention dans un unique point). **Elle agit sur le relais 2.** Utiliser sondes 6 et 12.
- Electrosonde différentielle (l'intervention entre deux sondes positionnées par l'installateur). **Elles agissent sur le relais 1.** Utiliser sondes 10 et 11 toujours en même temps à la 6 et/ou 7.
- Alarme haute - **Alarm relay** - utiliser sondes 9 et 6.
- Alarme basse - **Alarm relay** - utiliser sondes 8 et 7.
- Vibreur sonore interne (buzzer) pour alarmes haute et basse.
- Commande pour l' alarme externe (sonnerie ou lumière). Possibilité de mettre en route ou désactiver ces commandes par l' intermédiaire de dip-switch. Pour obtenir les mêmes fonctions, il serait nécessaire d'installer 4 électrosondes.

Dans l' installation, dont nous donnons quelques exemples au verso, il est opportun de faire attention à certains détails:

- **Toujours**, en association aux petites sondes qui servent pour le contrôle des niveaux et pour la mise en service des alarmes, doit être présente une petite sonde "commune" reliée aux bornes 6 ou 7 à l'intérieur les bornes 6 et 7 sont reliées entre elles). Cette petite sonde "**commune**" doit **toujours** être plus basse de toutes les autres petites sondes.
- Les alarmes **basse et haute** ne sont **pas interchangeable**, c'est à dire que l' **alarme basse** active le relais lorsque la petite sonde placée en bas n'est plus recouverte de liquide. L'**alarme haute** active le relais dès que le liquide touche la petite sonde.

Caractéristiques techniques:

Alimentation.....	50-60 Hz
Température d'utilisation.....	- 10 +55°C
Tension aux sondes.....	24 V~
Courant aux sondes max.....	1 mA
Charge sur les contacts des relais 1 et 2.....	5 A à 240V~
Relais des alarmes.....	240 V~ 0,5 A

D Die DB Elektrosonde gehört zum Bereich der Pegel-Einstellungsinstrumente und eröffnet damit den neuen Sektor der **polifunktionalen Geräte**.

Ein weiteres Mal bietet der Firma MAC3 ein vollkommen neues Produkt, das auf kleinstem Raum (4 DIN- Module) eine Anzahl verschiedenen Funktionen zusammenfasst.

Auflistung der Funktionen:

- Elektrosonde on-off (Eingriff an nur einer Stelle). **Wirkt auf Relais 2.** Die Sonden 6 und 12 verwenden.
- Differential Elektrosonde (Eingriff zwischen zwei vom Installateur positionierten Sonden). **Wirken auf Relais 1.** Die Sonden 10 und 11 immer gemeinsam mit 6 und/oder 7 verwenden.
- Alarm oben -**Relais-Alarm**-Die Sonden 9 und 6 verwenden
- Alarm unten -**Relais-Alarm**-Die Sonden 8 und 7 verwenden
- Internes Läutwerk(Buzzer)-Für Alarm oben und unten.
- Steuerung für externen Alarm (Läutwerk oder Licht). Gennante Steuereungen können über den Dip-Switch-Schalter ein-bzw. Ausgeschaltet werden. Um dieselben Funktionen zu erhalten, mußten 4 Elektrosonden eingerichtet werden.

Bei der Installation, für die wir auf der Rückseite einige Beispiel aufzeigen, müssen einige Einzelheiten beachtet werden:


- Zusammen mit den **Sonden** , die entweder zur Pegelkontrolle oder zur Alarmauslösung dienen, muß **immer** eine "**gemeinsame**", an die klemmen 6 oder 7 angeschlossene Sonde vorhanden sein (die Klemmen 6 und 7 sind untereinander verbunden). Diese "**gemeinsame**" Sonde muß immer unterhalb der anderen Sonden positioniert sein.
- Die **unteren und oberen Alarme können nicht untereinander ausgetauscht werden**, d.h.: **der untere Alarm** löst das Relais aus, wenn die unten eingerichtete Sonde nicht mehr von der Flüssigkeit benetzt wird. **Der obere Alarm** aktiviert das Relais sobald die Flüssigkeit die Sonde benetzt.

Technische Merkmale:


Speisung.....	50-60 Hz
Einsatztemperatur.....	- 10 +55°C
Spannung an den Sonden.....	24 V~
Max. Strom an den Sonden.....	1 mA
Ladung an den Relaiskontakten 1 und 2.....	5 A à 240V~
Alarmrelais.....	240 V~ 0,5 A

ES La Electrosonda DB entra en el campo de los instrumentos de regulación de nivel, abriendo el campo

1



2



It maintains in **A** the level between the on and off probes and activates the alarm when the liquid falls below the "low alarm" probe.

Mantiene in **A** il livello tra le sonde on e off e mette in allarme se il liquido scende sotto "low alarm" (allarme basso).

Le dispositif maintient en **A** le niveau entre les sondes on et off et met en alarme lorsque le liquide descend sous "low alarm" (alarme basse).

Erhält in **A** den Pegel zwischen den Sonden on und off und löst Alarm aus, wenn die Flüssigkeit unter "low Alarm" (unterer Alarm) sinkt.

Mantiene en **A** el nivel entre las sondas on y off y pone en alarma si el líquido baja por debajo de "low alarm" (alarma baja).

It maintains in **A** the level between the on and off probes and activates the alarm if the liquid exceeds the "high alarm" probe.


Mantiene in **A** il livello tra le sonde on e off e mette in allarme se il liquido supera la sonda "high alarm" (allarme alto).

Le dispositif maintient en **A** le niveau entre les sondes on et off et met en alarme lorsque le liquide dépasse la sonde "high alarm" (alarme haute).

Erhält in **A** den Pegel zwischen den Sonden on und off und löst Alarm aus, wenn die Flüssigkeit die Sonde "high Alarm" (oberer Alarm) übersteigt.

Mantiene en **A** el nivel entre las sondas on y off y pone en alarma si el líquido sobrepasa la sonda "high alarm" (alarma alta).

3



It maintains in **A** the level between the on and off probes and activates the alarm both when the liquid falls below the "low alarm" probe and when it exceeds the "high alarm" probe.


Mantiene in **A** il livello tra le sonde on e off e mette in allarme sia se il liquido scende sotto "low alarm" (allarme basso) sia se supera la sonda "high alarm" (allarme alta).

Le dispositif maintient en **A** le niveau entre les sondes on et off et met en alarme lorsque soit le liquid descend sous "low alarm" soit lorsque il dépasse la sonde "high alarm".

Erhält in **A** den Pegel zwischen den Sonden on und off und löst Alarm aus, sowohl wenn die Flüssigkeit unter "low Alarm" (unterer Alarm) sinkt als auch wenn sie die "high Alarm" Sonde übersteigt.

Mantiene en **A** el nivel entre las sondas on y off y pone en alarma tanto si el liquido baja por debajo de "low alarm" (alarma baja) como si sobrepasa la sonda "high alarm".

4





It maintains in **B** the level between the on and off probes, intervening on the pump **P**. This intervention, however, will only take place if the liquid in **A** exceeds the level on the on-off probe.

Mantiene in **B** il livello tra le sonde on e off, intervenendo sulla pompa **P**. Tale intervento, però, viene effettuato solo se il liquido in **A** è superiore al livello della sonda on-off.

Le dispositif maintient en **B** le niveau entre les sondes on et off en intervenant sur la pompe **P**. Une telle intervention est cependant effectuée uniquement si le liquide en **A** est supérieur du niveau de la sonde on-off.

Erhält in **B** den Pegel zwischen den Sonden on und off, idem auf Pumpe **P** eingewirkt wird. Dieser Eingriff erfolgt nur dann, wenn die Flüssigkeit in **A** den Pegel der on-off-Sonde übersteigt.

Mantiene en **B** el nivel entre las sondas on y off, interviniendo sobre la bomba **P**. Dicha intervencion se efectua tan solo si el liquido en **A** es superior al nivel de la sonda on-off.



It maintains in **B** the level between the on and off probes, intervening on the pump **P**. This intervention, however, will only take place if the liquid in **A** exceeds the level on the on-off probe. It also activates the high alarm in tank **B** and the low alarm in tank **A**.

Mantiene in **B** il livello tra le sonde on e off, intervenendo sulla pompa **P**. Tale intervento viene però effettuato solo se il liquido in **A** è superiore al livello della sonda on-off. Inoltre, attiva gli allarmi alto e basso nella cisterna **B**.

Le dispositif maintient en **B** le niveau entre les sondes on et off en intervenant sur la pompe **P**. Une telle intervention est cependant effectuée uniquement si le liquide en **A** est supérieur au niveau de la sonde on-off. En outre, il met en marche les alarmes haute et basse dans le réservoir **B**.

Erhält in **B** den Pegel zwischen den Sonden on und off, idem auf Pumpe **P** eingewirkt wird. Dieser Eingriff erfolgt nur dann, wenn die Flüssigkeit in **A** den Pegel der on-off-Sonde übersteigt. Außerdem werden die oberen und unteren Alarme in Tank **B** aktiviert.

Mantiene en **B** el nivel entre las sondas on y off, interviniendo sobre la bomba **P**. Dicha intervención se efectúa tan solo si el líquido en **A** es superior al nivel de la sonda on-off. Acciona además las alarmas altas y bajas en la Tank **B**.

It maintains in **B** the level between the on and off probes, intervening on the pump **P**. This intervention, however, will only take place if the liquid in **A** should exceed the level of the on-off probe. It also activates the high alarm in tank **B** and the low alarm in tank **A**.

Mantiene in **B** il livello tra le sonde on e off, intervenendo sulla pompa **P**. Tale intervento viene però effettuato solo se il liquido in **A** è superiore al livello della sonda on-off. Attiva inoltre gli allarmi alto nella cisterna **B** e basso nella cisterna **A**.

Le dispositif maintient en **B** le niveau entre les sondes on et off en intervenant sur la pompe **P**. Une telle intervention est cependant effectuée uniquement si le liquide en **A** est supérieur au niveau de la sonde on-off. En outre, il met en marche les alarmes haute dans le réservoir **B** et basse dans le réservoir **A**.

Erhält in **B** den Pegel zwischen den Sonden on und off, idem auf Pumpe **P** eingewirkt wird. Dieser Eingriff erfolgt nur dann, wenn die Flüssigkeit in **A** den Pegel der on-off-Sonde übersteigt. Außerdem werden die oberen und unteren Alarme in Tank **B** sowie die unteren in Tank **A** ausgelöst.


Mantiene en **B** el nivel entre las sondas on y off, interviniendo sobre la bomba **P**. Dicha intervención se efectúa tan solo si el líquido en **A** es superior al nivel de la sonda on-off. Además acciona las alarmas alta en la tank **B** y baja en la Tank **A**.

**FUNCTIONS USED / FUNZIONI ADOPERATE / FONCTIONS EMPLOYEES /
VERWENDETE FUNKTIONEN / FUNCIONES UTILIZADAS**

Functions used / Funzioni adoperate / Fonctions employées / Verwendete Funktionen / Funciones utilizadas

CASES	ON-OFF PROBE ⊗ 12	PROBES ⊗ ⊗ 10 11	ALARM PROBES		COMMUNS ⊗ ⊗ 6 and/or 7	RELAY 1 ⊗ ⊗ ⊗ 16 17 18	RELAY 2 ⊗ ⊗ ⊗ 13 14 15	ALARM RELAY ⊗ ⊗ ⊗ 22 23 24	INTERNAL ALARM
			LOW ⊗ 8	HIGH ⊗ 9					
1	—	●	●	—	●	●	—	Optional	Optional
2	—	●	—	●	●	●	—	Optional	Optional
3	—	●	●	●	●	●	—	Optional	Optional
4	●	●	—	—	● ●	●	●	—	—
5	●	●	●	●	● ●	●	●	Optional	Optional

ESEMPI	SONDE ON-OFF	SONDE DIFFERENZIALI	SONDE ALLARME BASSO ALTO	COMUNI 6 e/o 7	RELÉ 1	RELÉ 2	RELÉ ALLARME	ALLARME INTERNO
EXEMPLES	SONDES ON-OFF	SONDES DIFFERENTIELLES	SONDES ALARMES BASSE HAUTE	COMMUNS 6 et/ou 7	RELAIS 1	RELAIS 2	RELAIS ALLARME	ALARME INTERNE
BEISPIELE	ON-OFF SONDEN	DIFFERENTIALSONDEN	ALARMSONDEN NIEDRIG HOCH	KOMMUNEN 6 und/oder 7	RELAY 1	RELAY 2	RELAY ALLARME	ALLARME INTERN



**Wiring diagram
Schema di collegamento
Schéma de groupement
Anschlußplan
Esquema de connexion**

